

Protokół nr 20/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2020r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 12⁰⁰ otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji Lidię Bąkowską oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobie Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk, Inspektora ds. gospodarki komunalnej Piotra Wędzikowskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Anny Kosiak oraz pracownika ds. obsługi rady gminy. Dodał, że zaproszony został także Wójt Gminy Pan Jacek Misztal, który jest nieobecny.

Ad. pkt 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków Komisji, obecnych **3 członków komisji rewizyjnej**, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji i wniosków. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 i 2** do niniejszego protokołu. Treść zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia jakie otrzymali członkowie komisji stanowi załącznik **nr 3 do protokołu**.

Ad. pkt 3) Zatwierdzenie porządku obrad.

W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przedstawił proponowany porządek obrad w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 19/19 z posiedzenia komisji z dnia 12 grudnia 2019r.
5. Kontrola działu: 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;
010 rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
6. Zakończenie.

Następnie wobec braku wniosków o zmianę przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu Nr 19/19 z posiedzenia komisji z dnia 12 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła poinformował, że protokół był przesłany drogą elektroniczną i można było zapoznać się z jego treścią następnie zaproponował

przyjęcie przedmiotowego protokołu bez odczytywania a wobec braku uwag do protokołu, przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 5) Kontrola działu: 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; 010 rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk przedstawiła sprawozdanie z realizacji wydatków w dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody oraz dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu**.

Następnie głos zabrał inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski, który przedstawił informacje w zakresie stacji wodociągowej os. strony praktycznej. Powiedział, że w ubiegłym roku nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie jakości dostarczanej wody na stacji a wyniki badań są publikowane na stronie internetowej gminy. Dodał również że mieszkańcy są informowani o planowanych brakach w dostawie wody wynikających z dłuższych awarii i prac z tym związanych. Poinformował, że w celu zwiększenia ściągalności opłat za wodę zastosowano liczniki hybrydowe, które o wiele lepiej ta wodę naliczają a także kryzy na licznikach co wpłynęło na poprawę spłaty zadłużenia. Nadmienił również że w ramach budowy kanalizacji Różanna – Siedluchno – Rękawczynek – Myślatkowo trzeba było zatrudnić od tego roku osobę na oczyszczalni ścieków, której w zakresie obowiązków przypisano także obsługę hydroforni co zmniejszy wydatki związane ze zlecaniem dodatkowych obowiązków w tym względzie. Powiedział także że w ubiegłym roku nie przeprowadzono żadnych inwestycji w zakresie wodociągu ponieważ prace były skupione na budowie kanalizacji. Dodał, że naprawiano jedynie awarie bieżące i wymieniano hydranty. Dodał również w tym roku zaplanowano także zakup wodomierzy za kwotę ok 15 000 zł, żeby przynajmniej w 30% wymienić stare na hybrydowe co z pewnością także wpłynie na zwiększenie wpływów z tytułu opłat za wodę do budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy wymiana liczników uzależniona jest od ich zużycia.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski wyjaśnił, że przydatność wodomierzy jest 5 – letnia po czym musi przejść on legalizację. Powiedział, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę te najstarsze które pochodzą nawet z 2003 i 2004 dlatego mając do dyspozycji 3 osoby postarają się to wykonać w jak najkrótszym czasie. Dodał, że jest ok 1500 wodomierzy na sieci i stopniowo chcieli to zrobić żeby co roku wymieniać 30%.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała jaki jest koszt wymiany jednego wodomierza i czy koszt jego wymiany ponosi gmina.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski odpowiedział, że jest to koszt ok 45 zł i że wymiana wodomierzy jest obowiązkiem gminy natomiast płacą za nie mieszkańcy.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał czy są jeszcze w gminie osoby które nie mają wody.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski potwierdził, że są takie osoby ale wynika to z faktu, że nie podłączyli się do wodociągu na własne życzenie. Dodał, że stopniowo starają się zwodociągować tereny działek letniskowych oraz nowo powstające ulice w Orchowie, na które opracowane są projekty i planuje się to wykonać na wiosnę.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do kwestii nowo powstałych ulic, powiedziała, że nie została jeszcze uregulowana kwestia własności dróg które nie są przejęte przez gminę.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski wyjaśnił, że wystarczy zgoda właściciela gruntu na wejście z budową, która została wyrażona a gmina pozostaje właścicielem sieci.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy jest wówczas różnica w opłatach jeżeli właścicielem drogi jest gmina.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że nie ma to znaczenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał ile jest założonych kryz na licznikach.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski odpowiedział, że w tej chwili założona jest jedna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła powiedział, że przeważnie kryzy były zakładane w domach wielorodzinnych i mieszkańcy skarżyli się że woda była włączana a lokatorzy wyjeżdżali i był to straszny hałas co im przeszkadzało. Dodał, że co innego jeżeli jest to dom jednorodzinny a nie kiedy sąsiadowi robi się takie rzeczy i osoba która nie jest winna musi cierpieć za tego co nie płacił, bo przecież woda nie jest aż taka droga.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że był tylko jeden taki przypadek. Stwierdził, że faktem jest że trwa to do tej pory ale w jakiś sposób muszą tych ludzi zobowiązać chociaż faktycznie jest to utrudnienie dla sąsiadów ale na tą chwilę nie ma innego rozwiązania. Przyznał że osoba ta bardzo dużo spłaciła ale jeszcze trochę zostało. Dodał również że ważną rzeczą jest regulowanie należności na bieżąco.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do opłaty ponoszonej na rzecz Wód Polskich w kwocie 22 000 zł na rok 2018 zapytała czy jest to opłata roczna, co potwierdził przedmówca dodając że jest to opłata stała naliczona na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy kwota zadłużenia 44 000 zł powstała przez ileś lat.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że dotyczy ono kilku lat natomiast większa część tej kwoty obejmuje opłaty za wodę naliczone za miesiąc listopad i grudzień roku poprzedniego które nie zostały jeszcze uregulowane i wchodzi w należności roku następnego.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do planu dochodów z tytułu sprzedaży wody zapytała o powody jego przekroczenia.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniała, że wynika to ze spłat z lat ubiegłych czyli większej ściągальności ale także i z tego że może plan był zaniżony, który jest ustalany w oparciu o dochody z roku 2018 i planowane dochody za IV kwartał roku 2018.

W dalszej części obrad inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski zabrał głos w kwestii oczyszczalni ścieków w Osówcu i przedstawił informacje w zakresie jej działalności. Powiedział, że w tej chwili do kanalizacji która została wybudowana w ubiegłym roku podłączyło się ok 200 osób, co jego zdaniem jest dobrym wynikiem a do połowy roku powinna podłączyć się reszta mieszkańców. Dodał, że miejscowość Różanna jest podłączona w 90% zostały pojedyncze osoby, nikt nie podłączył się natomiast w miejscowości Siedluchno ale chciałby żeby to zrobili wszyscy, żeby nie było takiej sytuacji jak parę lat temu w Myślatkowie kiedy podłączyły się pojedyncze osoby i ścieki zagniwały i był nieprzyjemny zapach na ul. Powstańców Wlkp., gdzie te ścieki docierały a tam także jest dość duży odcinek. Poinformował, że obecnie jest 10 przepompowni ścieków, po jednej w każdej miejscowości do której doprowadzona została kanalizacja, tylko w Różannie są dwie z uwagi na spadki terenu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami z tytułu zużycia energii. Dodał, że wszystkie ścieki trafiają bezpośrednio na oczyszczalnię w Osówcu. Powiedział, że do bieżących kosztów utrzymania oczyszczalni należy wykonywanie badań ścieków oczyszczonych i surowych, izometrów czyli wody gruntowej pod kątem przedostawania się ścieków do gruntu. Dodał, że badania te zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ważnym do roku 2022 muszą być wykonywane 4 razy w roku a w przypadku przekroczenia któregoś z parametrów zobowiązani są do robienia ich co miesiąc. Powiedział, że z uwagi na fakt iż oczyszczalnia działa od roku 2005 jest dość stara pod względem urządzeń elektrycznych, dlatego w tym roku w planach jest wykonanie projektu modernizacji elektrycznej, ponieważ zdarza się coraz więcej awarii elektryki poza tym sposób jej działania jest bez zastrzeżeń. Ponadto do ważniejszych kosztów należy utylizacja skratek oraz piasku powstających w sitopiaskowniku czyli mechanicznym oddzielaniu ścieków, gdzie wywóz jednorazowy to kwota ok 3000 zł a jest ich 3-4 razy w roku, gdyż musi to być składowane na składowisku odpadów. Dodał, że będzie ich więcej z uwagi na podłączenie kolejnych miejscowości i ilość ścieków przybyłych do oczyszczalni. Kolejny koszt to zakup polichloru glinu który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie bakterii które są odpowiedzialne za prawidłowy rozkład ścieków. Dodał, że tona kosztuje ok 2000 zł a rocznie potrzeba ok 3-4 ton tego związku chemicznego. Nadmienił, że uzgodniono z firmą zajmującą się obieraniem cebuli że także uzupełnia im polichlorek z uwagi na fakt iż ścieki z tego miejsca także psuły florę bakteryjną na oczyszczalni. Ponadto jak już wspomniał wcześniej od nowego roku zatrudniony jest nowy pracownik w związku z powyższym są to już dwie osoby które będą wykorzystywane w godzinach pracy do usuwania awarii wewnętrznych, wymiany wodomierzy, dlatego też zlecona będzie już tylko usługa sprzętu a nie usunięcie samej awarii.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał jakie są kontrole osób które wywożą ścieki i czy były one prowadzone w ubiegłym roku.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski potwierdził, że takie kontrole były i że przeważnie odbywają się one na zgłoszenie osób trzecich lub donos. Powiedział, że o ile dobrze pamięta wystawione zostały przez policję 3 mandaty i kontrolowano rachunki za wywóz ścieków, co porównują z rachunkami pozostawionymi przez odbiorcę ścieków na oczyszczalni dzięki czemu wiadomo kto wywozi ścieki a kto nie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał również czy faktury są zgodne mniej więcej z tym co jest wywożone na oczyszczalnię.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że w tej chwili nie ma prawnego uregulowania że zużycie wody musi zgadzać się w 100% z tym co zostało wywiezione, co jednak jego zdaniem ulegnie zmianie gdyż w zabrano się za przydomowe oczyszczalnie ścieków i chcąc ją wybudować należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne i jest

problem. W związku z tymi ograniczeniami można przypuszczać że ludzie będą od tego odchodzili. Dodał że dąży się do tego aby ścieki które wypływają do gruntu z przydomowej oczyszczalni także były badane a są to duże koszty i wówczas mieszkańcy będą oczekiwali budowy kanalizacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła stwierdził, że w niektórych przypadkach budowa kanalizacji będzie nierentowna i nie będzie wchodziła w grę kiedy trzeba będzie ją doprowadzić daleko do jednej osoby.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski stwierdził, że będą musieli wówczas kłaść duży nacisk na nadzorowanie wywozu ścieków wozem asenizacyjnym co w tej chwili trochę kuleje.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła stwierdził, że zakresie opłat za ścieki także są duże zaległości.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk wyjaśniła, że jest to na takiej samej zasadzie jak w przypadku opłat za wodę gdyż było w tym samym czasie.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że w październiku nie wysyłał żadnych dodatkowych wezwań do zapłaty za co zabierze się w lutym. Dodał, że jeżeli to nie pomoże to zostaną założone kryzy co skutkuje od razu.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk przyznała, że jest to jedyne narzędzie w ich ręku bo nawet komornik nic nie może zrobić, jeżeli ktoś nie ma żadnych dochodów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła stwierdził że jest to niesprawiedliwe w stosunku do tych osób co płaci, a ponadto przedkłada się to na wzrost stawek.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zwrócił uwagę na fakt, że niektóre osoby wpuszczają do sieci stare ścieki co powoduje zapach nie do wytrzymania, dlatego należy tego zabronić.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski potwierdził, że taka sytuacja miała miejsce, że osoba nie chcąc wywozić szamba, podłączyła się do przykanalika przepompowała ścieki i ten zapach rozchodzi się po kanalizacji.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy wymiana sterownika dotyczy oczyszczalni ścieków i czy było to związane z awarią czy też wykonano to zapobiegawczo.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski wyjaśnił, że wysiadł sterownik i wtedy pracownik musi sterować oczyszczalnią ręcznie co nie jest prostą sprawą bo trzeba to robić 24 godziny na dobę. Dodał również że najgorsze jest to że coraz mniej tych sterowników jest w produkcji, gdyż są one przestarzałe dlatego konieczna jest modernizacja, po której przeprowadzeniu będzie można nią sterować z pozycji telefonu.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o koszt modernizacji oczyszczalni ścieków.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski odpowiedział, że ok 150-160 tys. zł, z czego koszt projektu to kwota ok 15 000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy nie można w tym przypadku skorzystać z dofinansowania zewnętrznego.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski odpowiedział, że na modernizację elektryczną nie ma możliwości tylko na rozbudowę.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała jak się sprawuje prasa na oczyszczalni ścieków.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że jak najbardziej dobrze bez większych awarii. Dodał, że prosto na pole wywożony jest sprasowany osad i że 20% tego co musiało być do tej pory wywożone zostaje na oczyszczalni.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula zapytał czy osad muszą wywozić sami i czy grunty na które jest on wywożony muszą być poddane badaniom, co potwierdził przedmówca, dodając że po ustaleniu dawki.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy budowa kanalizacji została rozliczona z dniem 31 grudnia czy wcześniej.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że cała kanalizacja była rozliczona już wcześniej a środki zostały przekazane ok 20 grudnia a wszystkie po złożeniu wniosku końcowego w kwocie ok ponad 100 000 zł.

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że pod względem technicznym wszystko jest wykonane i jest wprowadzone do inwentaryzacji.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska będąca członkiem komisji przedstawiła następującą fakturę:

- 1) Faktura 2793/03/2019 z dnia 14.03.2019r., wystawiona przez MAKTEK Jerzy Zalewski Siedlce, na kwotę 6 200 zł dotycząca zakupu kompresora śrubowego do uzdatniania wody na hydroforni w Orchowie, wypłacono gotówkę (**załącznik nr 5 do protokołu**)
Na pytanie czy na fakturze powinien widnieć podpis odbierającego gotówkę udzielono odpowiedzi że było to pobranie.
Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski nadmienił, że do tej pory kompresory były tłokowe a jednak śrubowy jest bezobsługowy i lepiej się sprawdza na stacji wodociągowej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula przedstawił następującą fakturę:

- 2) Faktura Nr FS-M/389/11/2019 z dnia 20.11.2019r., wystawiona przez JARS S.A. Legionowo, na kwotę 3 062,70 zł, dotycząca wykonania badań laboratoryjnych zgodnie z zawartą umową (**załącznik nr 6 do protokołu**)
Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski dodał, że jak już wspominał jest to w ramach umowy zawartej na wykonywanie badań wody surowej i doprowadzanej do sieci w ciągu całego roku.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk przedstawił następującą fakturę:

- 3) Faktura Nr 1/2019 z dnia 02.04.2019r., wystawiona przez Zakład Instalacji Wod-Kan C.O Gaz Budowa i Naprawa Stacji Paliw Mogilno, na kwotę 14 883,00 zł, dotycząca uzupełnienia złoza filtracyjnego w zbiornikach filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w Orchowie (**załącznik nr 7 do protokołu**)

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski dodał, że jak już wspominał złoże się wypłukuje i trzeba je uzupełnić a ostatnio miało to miejsce 10 lat temu. Powiedział także że złoże to wymaga uzyskania akceptacji sanepidu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska będąca członkiem komisji przedstawiła następującą fakturę:

- 4) Faktura Nr 05/2019 z dnia 28.06.2019r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo robót telekomunikacyjnych Przemysław Krzywiński Orchowo, na kwotę 3 500,00 zł, dotycząca wymiany instalacji wewnętrznej do pomp znajdujących się w przepompowni ścieku oczyszczonego (**załącznik nr 8 do protokołu**)

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski wyjaśnił, że wszystkie urządzenia elektryczne czy też okablowanie jest pod kostką grupową więc zamiast ja zrywać tańsze jest wpuszczenie kreta i nowe instalacje i okablowanie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula przedstawił następującą fakturę:

- 5) Faktura Nr 33/07/2019 z dnia 22.07.2019r., wystawiona przez Ekologika Tomasz Lisiecki Poznań, na kwotę 1 470,00 zł, dotycząca zakupu sondy hydrostatycznej w celu wymiany uszkodzonej na przepompowni ścieków w miejscowości Myślątkowo (**załącznik nr 9 do protokołu**)

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski powiedział, że sondy hydrostatyczne odpowiadają za poziom ilości ścieków w danym w każdym urządzeniu i załączają pompy w danym momencie. Dodał, że starają się sondy wymieniać we własnym zakresie a w raz z usługą to koszt ok 3000 zł.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk przedstawił następującą fakturę:

- 6) Faktura Nr FV 52/3/2019 z dnia 27.03.2019r., wystawiona przez PROINVEST Sp. z o.o. Rawicz, na kwotę 3 198,00 zł, dotycząca wymiany sterownika na oczyszczalni ścieków w Osówcu (**załącznik nr 10 do protokołu**)

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska będąca członkiem komisji przedstawiła następującą fakturę:

- 7) Faktura Nr 8/04/19 z dnia 19.04.2019r., wystawiona przez PW MARGO Marek Goliński Witaszyce, na kwotę 6 519,00 zł, dotycząca wymiany szczotki w sitopisakowniku na oczyszczalni ścieków w Osówcu (**załącznik nr 11 do protokołu**)

Inspektor ds. gospodarki komunalnej Piotr Wędzikowski wyjaśnił, że jeżeli szczotki są bardzo krótkie to piasek i grubsze rzeczy znajdujące się ściekach dostają się do zbiornika SBR osiadają na dnie, zagęszczając wszystko i bakterie nie są w stanie tego strawić, ponieważ ściek musi być rozwodniony i surowy. Dodał, że jeżeli szczotki są odpowiedniej długości, a ulegają wytarciu, to wszystko wychodzi na zewnątrz i trafia na składowisko. Nadmienił że praktycznie dwa razy w roku muszą one zostać wymienione. Dodatkowo wymienione były mocowania szczotek które muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, co jest drogą sprawą.

Ad. pkt 6) Zakończenie.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań, dyskusji w temacie oraz wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12⁴⁵ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady komisji.

Protokół sporządziła:



Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Mikula Grzegorz	Przewodniczący	
2.	Chmielarczyk Bogdan	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Bąkowska Lidia	Członek	