

Zarządzenie nr 54/2008
Wójta Gminy Orchowo

W sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku skażenia wody


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania w przypadku skażenia wody” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Teodor Vryka

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKAŻENIA WODY

Po otrzymaniu z SANEPID-U lub innego źródła wiadomości o skażeniu wody należy ustalić jakiego rodzaju jest to skażenie; czy skażenie dotyczy studni, stacji uzdatniania wody czy instalacji wodociągowej. Całością akcji kieruje Pan Michał Spychalski. Pisemne informacje należy przekazać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy ul. Kościuszki 9 oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupcy ul. Poznańska 16. Odbiorcy wody powiadamiani w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli zarówno telefonicznie jak i poprzez kurendę rozpowszechnioną zwyczajowo o rodzaju skażenia wody jak również sposobie jej odkazania a przy dużym skażeniu o zamknięciu wody i przygotowanym miejscu jej poboru. Należy przygotować i wywiesić komunikaty na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w sklepach, w szkole.

Telefonicznie sołtysów powiadamiać będzie **Pan Michał Spychalski lub Pan Piotr Wędzikowski**. Informacji odbiorcom wody udziela **Pan Michał Spychalski lub Pan Piotr Wędzikowski**. Po ustaleniu miejsca i rodzaju skażenia należy przystąpić do odkazania wody.

Skażenie wody w studni na ujęciu, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Na ujęciu wody w Orchowie i Bielsku obsługujący ujęcie Pan Edmund Seidler a w Słowikowie obsługujący ujęcie Pan Stanisław Saja zaczyna podawać 3% wodny roztwór podchlorynu sodu w ilości 50 cm³ na 1 m³ wody wyprodukowanej. Podchloryn sodu podawany jest w chlorowni przez chlorator do zbiorników retencyjnych ze zbiornika o poj. 50 l przez pompkę ssącą - tłoczącą i dalej podawany do sieci. Praca chloratora odbywa się przez sprzężenie go z pracą pomp głębinowych.

Po otrzymaniu informacji na jakim odcinku wodociągu nastąpiło skażenie należy ten odcinek wyłączyć z użytkowania poprzez zamknięcie zasuw odcinających wodę. Następnie Pan obsługujący przystępuje do dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Po podaniu chloru na sieci w w/w ilości przystępujemy do badania zawartości wolnego chloru w wodzie. Czynność tą wykonuje pan obsługujący aparatem służącym do badania poziomu wolnego chloru w wodzie. Badania te wykonujemy zarówno przy skażeniu miejscowym jak i całkowitym. Chlorowanie wody wykonujemy przez 3 doby. Po tym czasie, na nasze zgłoszenie pracownicy Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Słupcy pobierają próbki wody do ponownych badań z wyznaczonych punktów czerpalnych. Liczba ich może być zwiększona w celu dokładniejszych badań. Decyzję o ich zwiększeniu podejmuje prowadzący akcję w porozumieniu ze Stacją Sanitarnej - Epidemiologiczną. W zależności od wyników badań akcję powtarzamy lub kończymy. Przez cały czas trwania akcji wszyscy pracownicy biorący udział w akcji są ze sobą i z prowadzącym w ścisłym kontakcie. Prowadzący akcję jest w ścisłym kontakcie z władzami samorządowymi jak również z Powiatową Stacją Sanitarnej - Epidemiologiczną w Słupcy. O przebiegu akcji informujemy władze samorządowe i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz mieszkańców gminy. W przypadku zakończenia akcji pisemne informacje przesyłamy do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.

Jednocześnie prowadzący chlorowanie **jest zobowiązany** do prowadzenia rejestru chlorowania wody, ciągłego monitorowania w różnych miejscach na sieci wodociągowej i natychmiastowej reakcji na informacje mieszkańców o podejrzeniu nadmiernego chlorowania. W przypadku takiego zgłoszenia należy natychmiast udać się we wskazane miejsce pobrania wody o podejrzeniu wysokiej zawartości chloru i natychmiast przy zgłaszającym dokonać pomiaru zawartości wolnego chloru i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej normą ilości dokonać natychmiastowego płukania sieci wodociągowej we wskazanym miejscu.

Wszystkie dokonywane czynności (ich miejsce, data, godzina, rodzaj wykonywania czynności) powinny być odnotowane w rejestrze chlorowania.