



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Słupcy
ul. Ratajczaka 1, 62-400 Słupca

Znak sprawy: PZ. 558.48.1. 2017

1) Delweter
2) E. Gumienna proszę p.n.



PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. z dnia 26 maja 2017 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 04.10.2017r. do 04.10.2017r.

przez

1) mł. bryg- Dariusz Różański, legitymacja służbowa nr 8/2014

2) -----

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego/ych się upoważnieniem numer PZ.558.48.2017r. z dnia 01.09.2017r.,
wydanym przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Gminy w Orchowie; ul. Kościuszki 6; 62-436 Orchowo.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy w Orchowie; ul. Kościuszki 6; 62-436 Orchowo.	Sekretarz Urzędu Gminy – Grzegorz Matkowski

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Sekretarz Urzędu Gminy – Grzegorz Matkowski	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
- 4) ustalanie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
- 5) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

- 6) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 7) ~~wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;~~
- 8) ~~zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;~~
- 9) ~~postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.~~

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Urząd Gminy

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Inspektor ds. p.poż- Eugeniusz Przybyła

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek murowany- wykonany w technologii tradycyjnej.
Kategoria Zagrożenia Ludzi- ZL III
Powierzchnia zabudowy- 501,5m²;
Kubatura- 3379,3,m³;
Ilość kondygnacji- 2
Budynek częściowo podpiwniczony.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Przedłożono opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z lipca 2010r. opracowaną przez: Ośrodek Szkolenia Eugeniusz Przybyła w Strzałkowie- sprawdzono zawartość merytoryczną – brak aktualizacji Instrukcji.
- pracownicy posiadają Zaświadczenia z odbytych szkoleń p.poż- ze stycznia 2017r.- Inspektor ds. p.poż- Eugeniusz Przybyła
- oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi zgodne z Polską Normą,
- w miejscach widocznych umieszczono Instrukcje postępowania z chwilą powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 1998 roku (protokół z dnia 14.01.1998r.).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- gaśnice,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- hydrant zewnętrzny DN 80- lokalizacja przy wjeździe na teren obiektu

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu- sprawdzono działanie- brak uwag

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- legalizacja gaśnic- październik 2016r. – Tech – Poż Kamień – brak uwag

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Nie dotyczy

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Wymienić dokumenty, poświadczające sprawność instalacji użytkowych oraz własne spostrzeżenia w tym zakresie.

- Przedłożono protokoły badań instalacji elektrycznej, odgromowej, działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z maja 2015r.- Robert Antczak- uprawnienia- G1/E-619/231/13; G1/D-619/91/13 - brak uwag,
- przedłożono protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych (kotłownia węglowa) raz na kwartał z sierpnia 2017r. oraz przewodów wentylacyjnych i grawitacyjnych ze stycznia 2017r. – Robert Sobczak- Mistrz Kominarski-Ciążeń- brak uwag

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak aktualnej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.	
----	--	--

Inne ustalenia:

Uzgodniono z kontrolowanym, że na stwierdzoną nieprawidłowość zostanie nałożona decyzja administracyjna z terminem realizacji styczeń 2018r.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

URZĄD GMINY
62-436 Orchowo
woj. wielkopolskie
tel/fax 063/ 2684-090

SEKRETARZ GMINY
Orchowo
Grzegorz Matkowski
mgr Grzegorz Matkowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
Dariusz Różański
mł. bryg. mgr Dariusz Różański

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)